



Råd och anvisningar:

Skriven av: Anna Kylén

Fastställd av: Jon Moln Teike

Reviderad av:

Fastställd den: 2019-08-23

Reviderad den:

Råd och anvisningar för uppställning av container

Containrar som används till avfallsförvaring utsätts ofta för anlagda bränder. Om en brinnande container står för nära en byggnad är risken för brandspridning stor. Det är viktigt att placering av containrar görs med hänsyn till både brandsäkerhet och räddningstjänstens framkomlighet. Det är viktigt att tänka på placeringen av containers även om de bara är tillfälligt uppställda.

Olika typer av containrar

Det finns öppna och täckta containrar. Säkerhetsåtgärderna skiljer sig åt beroende på vilken typ det är.

Med öppen container menas att den helt saknar lock eller har ett lock gjort av brännbart material. Med täckt container menas att den är gjord helt i obrännbart material och har lås eller annat som förhindrar tillträde för obehöriga.

Skyddsavstånd till byggnad

En öppen container får inte placeras närmare än sex meter från en byggnad. Om det finns utskjutande tak gäller avståndet från takets ytterkant.

En täckt container ska placeras minst fyra meter från brännbar fasad. Är fasaden utförd i ett obrännbart material kan en täckt container placeras utan hänsyn till avstånd från byggnaden.

En öppen container eller en täckt container med öppna luckor kan under dagtid stå närmare än sex meter från byggnaden om den är under uppsikt. Efter arbetsdagens slut ska luckorna stängas, alternativt ska containern flyttas eller tömmas på brännbart material.

Placering

Containrar ska oavsett typ placeras så att räddningstjänstens framkomlighet inte begränsas vid en räddningsinsats. De får aldrig placeras på en räddningsväg eller brandväg. Observera att försäkringsbolag kan ha kompletterande krav för placeringen. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta del av speciella krav eller avtalsregler i ditt specifika fall.